



*Prefettura di Latina*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

AREA V – PROTEZIONE CIVILE, DIFESA CIVILE E COORDINAMENTO DEL SOCCORSO PUBBLICO

Latina, data del protocollo

Ai Comuni della Provincia di Latina

e.p.c.

Al Comando Provinciale dei  
Vigili del Fuoco di Latina

**Oggetto: Utenti di depositi e impianti alimentati da depositi in serbatoi fissi di GPL. Indicazioni per la progettazione, installazione e manutenzione.**

Si trasmette, in allegato, il documento elaborato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, recante le "Indicazioni per la progettazione, installazione e manutenzione di depositi e impianti alimentati da serbatoi fissi di GPL".

Si invitano codeste Amministrazioni a porre massima attenzione alle problematiche evidenziate nel documento, con specifico riferimento alle misure di prevenzione e sicurezza indicate, al fine di ridurre il rischio di incidenti connessi alla gestione di tali impianti.

Nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, si sollecita altresì l'adozione di idonee iniziative volte alla sensibilizzazione degli operatori del settore e degli utenti, promuovendo il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Si confida nella massima collaborazione.

p. Il Prefetto  
Il Viceprefetto  
(Talani)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LATINA  
*fit via virtute flammaeque domantur*

Agli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP) dei  
Comuni della Provincia di Latina  
Loro indirizzi di posta elettronica certificata

Agli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) dei Comuni  
della Provincia di Latina  
Loro indirizzi di posta elettronica certificata

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Latina  
Loro indirizzi di posta elettronica certificata

Alle Società distributrici GPL di Latina:  
ACTIVE GAS SRLS  
[activegassrls@pec.it](mailto:activegassrls@pec.it)

AUTOGAS NORD SPA  
[quattrino.rm.servizi.sas@legalmail.it](mailto:quattrino.rm.servizi.sas@legalmail.it)

BUTAN GAS SPA  
[f00@pec.butangas.it](mailto:f00@pec.butangas.it)

GINGAS SRL  
[gingas@pec.gingas.it](mailto:gingas@pec.gingas.it)

GOLDENGAS  
[goldengas@legalmail.it](mailto:goldengas@legalmail.it)

KALORGAS SPA  
[kalorgas@pec.it](mailto:kalorgas@pec.it)

LIQUIGAS SPA  
[liquigas.centrotirreno@actalicertymail.it](mailto:liquigas.centrotirreno@actalicertymail.it)

OVEGAS SRL  
[info@pec.ovegas.it](mailto:info@pec.ovegas.it)

PRIVEN GAS  
[privengas@pec.maxycert.com](mailto:privengas@pec.maxycert.com)

ULTRAGAS C.M SPA  
[ultragas@pec.ultragas.it](mailto:ultragas@pec.ultragas.it)

UNIVERGAS ITALIA SRL  
[univergasitaliasrl@pec.it](mailto:univergasitaliasrl@pec.it)

e, p.c.

Alla Prefettura – UTG di Latina

Alla Provincia di Latina

Alla Questura di Latina

Al Comando CC di Latina

Al Comando GDF di Latina

Al Comando CC Forestali di Latina

Alla Capitaneria di Porto di Gaeta

Alla AUSL impianti di Latina  
[dipprevenzione@pec.ausl.latina.it](mailto:dipprevenzione@pec.ausl.latina.it)

Alla Camera di Commercio Frosinone Latina  
Vigilanza del mercato, Servizi ispettivi  
Sede di Latina  
[ufficio.metrico@pec.fril.camcom.it](mailto:ufficio.metrico@pec.fril.camcom.it)

Ai Collegi ed Ordini professionali della provincia di Latina  
Loro indirizzi di posta elettronica certificata

**Oggetto: Utenti di depositi e impianti alimentati da depositi in serbatoi fissi di GPL. Indicazioni per la progettazione, installazione e manutenzione.**

I fatti di cronaca dell'ultimo periodo, di esplosioni a causa del GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e che hanno interessato anche il territorio della Provincia di Latina, hanno richiamato l'attenzione sulla pericolosità di tale gas, dovuta alle caratteristiche fisiche dello stesso. Il GPL è un gas infiammabile che ha una densità, relativa all'aria, maggiore, per cui, in caso di fuoriuscite non controllate, tende a stratificare al suolo, risultando difficoltosa la dispersione. A causa di ciò, le condizioni per la formazione di una miscela esplosiva GPL-aria sono facilmente realizzabili, e di conseguenza in presenza di innesco, possono verificarsi eventi catastrofici.

Tra le misure di prevenzione, volte a ridurre il livello di rischio della formazione di miscele esplosive, sono da annoverare il rispetto delle regole tecniche per l'installazione dei depositi di GPL, in serbatoi o bombole, la realizzazione degli impianti di distribuzione del gas in conformità delle norme di buona tecnica e la corretta manutenzione, nonché i controlli periodici dei depositi e degli impianti medesimi.

A tal fine, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato nel tempo più disposizioni per regolamentare l'installazione dei depositi di GPL e la certificazione per la manutenzione degli stessi. Nello specifico, con lettera circolare N. 2720 del 07.04.2009, è stato ribadito che *le aziende distributrici di GPL assicurino i servizi di installazione e di manutenzione (con cadenza annuale) dei serbatoi riforniti, rilasciando apposita certificazione*, come previsto dal D.Lgs. n. 32 del 11.02.1998 e smi. Per quanto concerne il profilo di "abilitazione alla firma della suddetta certificazione di manutenzione, lo stesso D.

Lgs. 32/98 individua nella Azienda distributrice il soggetto abilitato, prevedendo anche che gli utenti possano richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla Legge n. 46/90 (DM 37/08).

A ciò è da aggiungere che, per depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità geometrica maggiore o uguale a mc 0.3, ovvero in recipienti mobili (bombole) per quantitativi superiori o uguali a 75 kg, vanno adempiuti i procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011 e prodotta la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) allo scrivente Comando, con le modalità previste dal DM 07.08.2012, per l'esercizio ai fini antincendio.

A tal proposito, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con lettera circolare N. 1155 del 02.11.2006, ha precisato che *in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL, l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.*

Infine, tutti gli impianti di riscaldamento e di cottura dei cibi alimentati a GPL a servizio degli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte in conformità alle norme tecniche applicabili e certificati dalle ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, mediante il rilascio della *Dichiarazione di Conformità (DI.CO)* corredata degli allegati obbligatori, fra i quali non deve mai mancare il manuale di uso e manutenzione dell'installazione tecnica certificata.

Per quanto sopra si ritiene opportuno che i SUAP e gli uffici tecnici dei comuni in indirizzo si facciano promotori delle presenti indicazioni sul territorio di competenza e, nel contempo si sensibilizzano le aziende distributrici del GPL a non rifornire i serbatoi, in assenza di SCIA ai sensi del DPR 151/2011, in corso di validità, e/o in mancanza della certificazione di manutenzione o con certificazione scaduta.

Questo Comando si rende disponibile, qualora ritenuto utile, a momenti di confronto o informativi.

IL COMANDANTE  
(Piergiacomo CANCELLIERE)



PIERGIACOMO  
CANCELLIERE  
MINISTERO DELL'INTERNO  
15.01.2025 14:22:08  
GMT+01:00